

	<b>TABLA DE CONSULTAS DE LA LICITACIÓN</b> <b>RG-LOG-2022_1-026</b>	Fecha:	26/08/2022
		Revisión:	01
		Página:	1 de 1

## ANEXO 07

### Documentos de Referencia :

**TÉRMINOS DE REFERENCIA: "SERVICIO DE HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SULLANA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO: ENTREGA DEL DRENAJE DE SULLANA DE SOLUCIONES INTEGRALES (PAQUETE D-05)"**

A RELLENAR POR EL POSTOR						A RELLENAR POR EL CONTRATISTA
	CONSULTA DEL POSTOR	INDICAR ÍTEM DE LA CONSULTA DE ACUERDO CON EL TDR	AFECTACIÓN EN PLAZO	AFECTACION EN COSTO	COMENTARIOS	RESPUESTA POR PARTE DE BRH
1	Cuál es modelo del Rack a utilizar.	8.2	MEDIO	NINGUNO	Se requiere para tener una idea de la distribución que se va a realizar.	Gabinete de Piso 42RU 2.10 mts x 0.60 x 0.80 mts
2	No se indica que si ya se cuenta con regletas de alimentación. Ni la cantidad de equipos a instalar.	8.2	NINGUNO	MEDIO	Indicar si lo consideramos en la cotización.	Se cuenta con una regleta de alimentación, se solicita incluir las necesarias para el total de cableado (Puntos)
3	Enviar los planos donde se pueda diferenciar qué muros eran drywall o cemento	8.5	ALTO	MEDIO	En la visita se mencionó que contaban con dicho plano	Adjuntos a correo respondido anteriormente.